



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY we WROCŁAWIU**  
**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA we WROCŁAWIU**

ul. Kleczkowska 20, 50-227 Wrocław, e-mail: psse.wroclaw@sanepid.gov.pl  
https://www.gov.pl/psse-wroclaw Centrala 713-295-843 Dyrektor 713-295-405 Fax 713-291-851  
REGON: 931950650 NIP: 895-163-86-86

HK.9020.1.227.2023.AMo

Wrocław, dnia 24 kwietnia 2023 r.

**KOMUNIKAT NR 01/2023**

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu  
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

**w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu sieciowego**  
**Łukaszowice zaopatrującego miejscowości: Łukaszowice, Ozorzyce, Bogusławice,**  
**Szostakowice, część Sulimowa, gm. Siechnice**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w dniu 21 kwietnia 2023 r. i przeprowadzeniu oceny zagrożenia zdrowotnego stwierdził, iż woda nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) z uwagi na przekroczenia parametru mikrobiologicznego – liczby bakterii grupy coli.

W związku z powyższym:

**woda do spożycia, przygotowywania posiłków i potraw, mycia owoców i warzyw,**  
**mycia zębów może być wykorzystywana po gotowaniu przez minimum 2 minuty.**

Osoby z obniżoną odpornością oraz rodzice niemowląt i małych dzieci powinni zachować ostrożność.

Woda bez przygotowania może być wykorzystywana do celów gospodarczych tj. mycia ciała i kąpieli, splukiwania urządzeń sanitarnych WC, sprzątania, prania i mycia naczyń w zmywarkach.

W badanych próbkach nie stwierdzono obecności *Escherichia coli*.

Zarządca wodociągu sieciowego po uzyskaniu informacji o przekroczeniu niezwłocznie podjął działania naprawcze polegające na zwiększeniu ilości dozowanego dezynfektanta oraz płukaniu sieci wodociągowej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu zobowiązał przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna do doprowadzenia jakości wody do wymagań zgodnych z normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
we Wrocławiu

*K. Drużga*

z up. mgr inż. Katarzyna Drużga  
Wzrost i Ciężar ciała, Higiena i Produktów Kosmetycznych

Otrzymują:

1. Urząd Miejski w Siechnicach, Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice,
2. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna,
3. DPWIS we Wrocławiu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław,
4. BŻŻiPK,
5. HK a/a.

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI